

АКТ №:

20414564
07.08.2024 г.

17 ч. 00 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя
Потребитель:

ООО «ДЕЗ 1»

**Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТЭ¹ от
потребителя:**
ФИО: Усов В.В.

Должность: Начальник отдела ОПУ

Телефон: 222-31-30

Адрес объекта:
Населенный пункт: г. Челябинск

Улица: Калинина

**Дом/
стр:** 17

**Кв./
пом.:**

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 84-214-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 242 от «30» января 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «07» августа 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия проверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	227622	Q= 1340,29 Гкал H= 12 576,00 часов	Шкаф узла учета	044017	с 11.08.2021 до 10.08.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-50	567032	G= 76 030,81 т G = 4,59 т/ч	Подводящий трубопровод	044018	с 15.08.2021 до 14.08.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-50	570087	G= 76 381,22 т G = 4,66 т/ч	Обратный трубопровод	044019	с 15.08.2021 до 14.08.2025
Датчик температуры КТСП-Н	8107	T= 67,7 °C	Подводящий трубопровод	044021	с 13.08.2021 до 12.08.2025
Датчик температуры КТСП-Н	8107	T= 61,2 °C	Обратный трубопровод	044022	с 13.08.2021 до 12.08.2025
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Калинина, д.17 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{\min} = 0,48$ т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$) $G_{\max} = 78,0$ т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$).

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор Понкротова О.В.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.