

**УРАЛЭНЕРГОСБЫТ**Общество с ограниченной
ответственностью**«Уральская энергосбытовая
компания»****АКТ №:**

1	0	.	0	4	.	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

г.

ч.

м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя**Потребитель:**

ООО «ДЕЗ 1»

**Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТ¹ от
потребителя:****ФИО:**

Усов В.В.

Должность:

Начальник отдела ОПУ

Телефон:

222-31-30

Адрес объекта:**Населенный пункт:**

г. Челябинск

Улица:

Пр.Победы

**Дом/
стр:**

175А

**Кв./
пом.:**

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № СТЭН 83-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 227 от «30» января 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «10» апреля 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	225884	Q = <u>1 034,40</u> Гкал Тш = <u>10497,00</u> часов	084848	с 28.08.2021 до 27.08.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-40	576857	G = <u>42 106,13</u> т G = <u>4,46</u> т/ч	098392	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-40	578513	G = <u>42 088,95</u> т G = <u>4,50</u> т/ч	098393	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Датчик температуры КТСП-Н	8155	T = <u>74,2</u> °C	098394	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Датчик температуры КТСП-Н	8155	T = <u>49,5</u> °C	098395	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Расходомер		V = _____ м ³		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, д.175А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,3$ м³/ч; $G_{max} = 45,0$ м³/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Шефер А.В.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.