

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.04.23 по 25.04.23

Адрес: 250 лет Челябинску, 13, ввод 1

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1412675

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

| Дата | Теплоснабжение | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|---------------|--------|-------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Тнар, ч | Подача отопления | | | | Обратка отопления | | | ΔM, т | Q1, Гкал | Q2, Гкал | ΔQ, Гкал |
| | | T1, °C | P1, ат | M1, т | Mcp, т | T2, °C | P2, ат | M2, т | | | | |
| 24.04.2023 | 24,00 | 71,55 | 5,88 | 321,82 | 13,41 | 44,31 | 4,53 | 326,25 | -4,43 | 23,06 | 14,30 | 8,77 |
| 25.04.2023 | 24,00 | 71,52 | 5,78 | 322,64 | 13,44 | 45,62 | 4,41 | 327,17 | -4,53 | 23,11 | 14,76 | 8,36 |
| Итого | 48,00 | 71,53 | 5,83 | 644,46 | x | 44,96 | 4,47 | 653,41 | -8,95 | 46,18 | 29,05 | 17,12 |

Всего к оплате Q, Гкал = **17,12**