

**УРАЛЭНЕРГОСБЫТ**Общество с ограниченной
ответственностью**«Уральская энергосбытовая
компания»****АКТ №:**

0	1	.	0	4	.	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

г.

ч.

м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»			
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.		
	Должность:	Начальник отдела ОПУ		
	Телефон:	222-31-30		
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск		
	Улица:	Г.Танкограда	Дом/стр:	46
			Кв./пом.:	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 131-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 2647 от «04» февраля 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «01» апреля 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	206426	Q = <u>1 160,63</u> Гкал Тш = <u>3 947,00</u> часов	0006591	с 28.08.2021 до 27.08.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-65	595054	G = <u>43 475,20</u> т G = <u>11,18</u> т/ч	043172	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-65	594995	G = <u>43 474,00</u> т G = <u>11,18</u> т/ч	043173	с 09.09.2022 до 08.09.2026
Датчик температуры КТСП-Н	9026	T = <u>67,5</u> °C	043174	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Датчик температуры КТСП-Н	9026	T = <u>43,4</u> °C	043175	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Расходомер		V = _____ м ³		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Г. Танкограда, д.46 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,8 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = 120,0 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Зарипова Г.С.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.