

АКТ №:

205 / 5362
0 6 . 0 9 . 2 0 2 4 г. 09 ч. 00 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»				
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.			
	Должность:	Начальник отдела ОПУ			
	Телефон:	222-31-30			
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск			
	Улица:	40 лет Победы		Дом/стр.:	40
				Кв./пом.:	1ввод

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 181-626-14.АОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 869 от «20» марта 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «06» сентября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1310460	Q= 5 913,92 Гкал H= 25 374,02 часов	Шкаф узла учета	098446	с 28.09.2021 до 27.09.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1458242	G= 212 422,57 т G= 6,92 т	Подающий трубопровод	098447	с 27.09.2021 до 26.09.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1458745	G= 206 820,65 т G= 6,77 т	Обратный трубопровод	098448	с 27.09.2021 до 26.09.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	1213386	T= 65,9 °С	Подающий трубопровод	098449	с 28.09.2021 до 27.09.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	1213323	T= 54,9 °С	Обратный трубопровод	098450	с 28.09.2021 до 27.09.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	84990	P= 0,44 МПа	Подающий трубопровод	18290	с 03.09.2024 до 02.09.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	84989	P= 0,44 МПа	Обратный трубопровод	18289	с 03.09.2024 до 02.09.2029
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д.40 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода G_{min} = 1,132 м³/ч; G_{max} = 283,0 м³/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер БЕДУШИЙ ИНЖЕНЕР КИПИА ТРЕНКЛЕ А. И.	
	Инспектор 5-го района Мальцева Л.В.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.