

АКТ №:

ЭР 05 5738
3 0 . 1 1 . 2 0 2 4 г. 1 0 ч. 0 0 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»				
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.			
	Должность:	Начальник отдела ОПУ			
	Телефон:	222-31-30			
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск			
	Улица:	Пр. Победы	Дом/стр:	315	Кв./пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № 142-626-14.ОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 893 от «20» марта 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «29» ноября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1314510	Q= 4,67 Гкал H= 10,61 часов	Шкаф узла учета	34887	с 30.08.2021 до 29.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80	1330400	G= 165,65 т G= 15,60 т	Подающий трубопровод	34889	с 25.11.2024 до 24.11.2028
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-65	1344806	G= 124,53 т G= 11,5 т	Подающий трубопровод ГВС	34888	с 08.09.2021 до 07.09.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1408878	G= 287,92 т G= 26,9 т	Обратный трубопровод	34900	с 08.09.2021 до 07.09.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	1399290	T= 64,6 °C	Подающий трубопровод	098268	с 30.08.2021 до 29.08.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	1222586	T= 69,3 °C	Подающий трубопровод ГВС	098270	с 30.08.2021 до 29.08.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	1399322	T= 52,0 °C	Обратный трубопровод	098269	с 30.08.2021 до 29.08.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	83784	P= 0,73 МПа	Подающий трубопровод	0006581	с 26.07.2024 до 25.07.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	83783	P= 0,63 МПа	Подающий трубопровод ГВС	0006586	с 26.07.2024 до 25.07.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	85027	P= 0,55 МПа	Обратный трубопровод	0006582	с 26.07.2024 до 25.07.2029
Расходомер		V = _____ м ³			


Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. пр. Победы, д.315 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода Ду. 65мм. Gmin = 0,478 м³/ч, Gmax = 119,60 м³/ч.; для расходомера Ду. 80мм. Gmin = 0,724 м³/ч, Gmax = 181,1 м³/ч.; для расходомера Ду. 100мм. Gmin = 1,132 м³/ч, Gmax = 283,0 м³/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер, Засяра Ч.Ч.	
	Инспектор 5-го района Ишняязова Э.Р.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.