

АКТ №:

0	1	.	0	4	.	2	0	2	4	г.		ч.		м.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	----	--	----

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»													
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.												
	Должность:	Начальник отдела ОПУ												
	Телефон:	222-31-30												
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск												
	Улица:	Г.Танкограда										Дом/стр:	44	Кв./пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 130-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 266 от «04» февраля 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «01» апреля 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	249786	Q = <u>1918,15</u> Гкал Тш = <u>21 899,00</u> часов	043129	с 28.08.2021 до 27.08.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-50	550052	G = <u>111 649,24</u> т G = <u>5,51</u> т/ч	043130	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-50	550724	G = <u>111 190,44</u> т G = <u>5,47</u> т/ч	043131	с 09.09.2022 до 08.09.2026
Датчик температуры КТСП-Н	52415	T = <u>65,9</u> °C	043132	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Датчик температуры КТСП-Н	52415	T = <u>46,9</u> °C	043133	с 31.08.2021 до 30.08.2025
Расходомер		V = _____ м ³		


Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Г. Танкограда, д.42 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,48$ м³/ч; $G_{max} = 72,0$ м³/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Зарипова Г.С.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.