

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.09.24 по 23.10.24

Адрес: Кирова, 9/2

Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№ 206442

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение												
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления				ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т					
24.09.2024	24,00	67,40	5,00	139,90	5,83	61,06	4,40	133,40	6,50	9,43	8,55	0,88	
25.09.2024	24,00	67,16	5,00	146,30	6,10	60,58	4,40	140,40	5,90	9,83	8,88	0,95	
26.09.2024	24,00	68,09	5,00	143,30	5,97	61,68	4,40	137,80	5,50	9,76	8,85	0,91	
27.09.2024	24,00	67,77	5,00	139,20	5,80	60,14	4,40	133,50	5,70	9,43	8,38	1,05	
28.09.2024	24,00	67,75	5,00	110,90	4,62	58,01	4,40	106,10	4,80	7,51	6,44	1,07	
29.09.2024	24,00	67,11	5,00	107,30	4,47	57,78	4,40	102,70	4,60	7,20	6,18	1,02	
30.09.2024	24,00	68,52	5,00	115,50	4,81	59,92	4,40	110,50	5,00	7,91	6,90	1,01	
01.10.2024	24,00	70,79	5,00	119,70	4,99	61,56	4,40	114,50	5,20	8,47	7,35	1,12	
02.10.2024	24,00	72,94	5,00	118,60	4,94	63,03	4,40	112,50	6,10	8,65	7,49	1,16	
03.10.2024	24,00	72,18	5,00	149,60	6,23	57,86	4,40	145,10	4,50	10,80	8,67	2,13	
04.10.2024	24,00	71,86	5,00	206,80	8,62	52,67	4,40	206,30	0,50	14,86	10,89	3,97	
05.10.2024	24,00	72,71	5,00	202,10	8,42	50,85	4,40	202,10	0,00	14,69	10,24	4,45	
06.10.2024	24,00	73,02	5,00	202,80	8,45	50,82	4,40	202,90	-0,10	14,81	10,31	4,50	
07.10.2024	24,00	74,16	5,00	201,10	8,38	51,99	4,40	200,80	0,30	14,91	10,45	4,46	
08.10.2024	24,00	74,65	5,00	195,50	8,15	52,96	4,40	195,30	0,20	14,59	10,37	4,22	
09.10.2024	24,00	73,46	5,00	193,90	8,08	51,47	4,40	194,00	-0,10	14,24	9,97	4,27	
10.10.2024													
11.10.2024													
12.10.2024													
13.10.2024													
14.10.2024													
15.10.2024													
16.10.2024	24,00	73,77	5,00	184,90	7,70	48,66	4,40	185,50	-0,60	13,64	8,99	4,65	
17.10.2024	24,00	73,19	5,00	185,70	7,74	47,65	4,40	186,20	-0,50	13,59	8,85	4,74	
18.10.2024	24,00	73,35	5,00	188,20	7,84	48,89	4,40	188,50	-0,30	13,80	9,18	4,62	
19.10.2024	24,00	72,95	5,00	185,10	7,71	48,14	4,40	185,20	-0,10	13,50	8,91	4,59	
20.10.2024	24,00	73,84	5,00	186,40	7,77	48,38	4,40	186,30	0,10	13,76	9,00	4,76	
21.10.2024	24,00	73,84	5,00	196,90	8,20	49,33	4,40	196,80	0,10	14,54	9,71	4,83	
22.10.2024	24,00	73,74	5,00	188,90	7,87	48,58	4,40	188,90	0,00	13,93	9,16	4,77	
23.10.2024	24,00	73,51	5,00	193,10	8,05	49,36	4,40	193,70	-0,60	14,19	9,53	4,66	
Итого	576	71,57	5,00	4001,7	6,95	54,2	4,40	3949	52,7	288,04	213,25	74,79	

Уведомляем Вас, что с 10.10.2024г. по 15.10.2024г. отсутствовало питание на расходомер, время нештатной работы составило-144 часа. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 18,70 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 74,79 + 18,70 = 93,49 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал =

93,49