

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.04.23 по 26.04.23

Адрес: Кирова, 17А

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1212181

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.04.2023	24,00	72,61	5,96	556,59	23,19	54,88	2,94	556,59	-0,00	40,48	30,58	9,89
25.04.2023	24,00	73,35	5,97	575,64	23,98	56,22	3,01	575,64	-0,00	42,29	32,40	9,89
26.04.2023	24,00	70,68	5,78	595,83	24,83	62,14	2,85	595,83	-0,00	42,18	37,06	5,12
Итого	72,00	72,21	5,90	1728,05	x	57,75	2,93	1728,05	-0,00	124,94	100,04	24,90

Всего к оплате Q, Гкал = **24,90**