

АКТ №:

Э	Р		0	5		5	3	4	8
1	9	.	0	9	.	2	0	2	4

г. 09 ч. 00 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	АО УК «Эйлика» (представитель ООО «ДЕЗ 1»)					
	ФИО:	Усов В.В.				
	Должность:	Начальник отдела ОПУ				
	Телефон:	222-31-30				
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск				
	Улица:	Молодогвардейцев		Дом/стр.:	70А	Кв./пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 314-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 47 от «11» февраля 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «19» сентября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1212252	Q = 153,10 Гкал Тш = 1 044,84 часов	18530	с 21.07.2024 до 20.07.2028
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-80	1309009	G = 12 697,93 т G = 16,72 т/ч	18529	с 21.07.2024 до 20.07.2028
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-80	1313057	G = 12 750,69 т G = 16,76 т/ч	18528	с 21.07.2024 до 20.07.2028
Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС	1120138	T = 67,9 °C	18527	с 21.07.2024 до 20.07.2028
Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС	1119340	T = 59,8 °C	18526	с 21.07.2024 до 20.07.2028
Датчик давления Корунд ДИ-001М	217325	P = 0,41 МПа	18525	с 23.08.2024 до 22.08.2029
Датчик давления Корунд ДИ-001М	217332	P = 0,39 МПа	18524	с 23.08.2024 до 22.08.2029
Расходомер		V = _____ м ³		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Молодогвардейцев, д.70А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,724 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = 181,1 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер, Завьялова И.И.	
	Инспектор 5-го района Бокотько Д.Э.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.