

АКТ №:

1	8	.	0	9	.	2	0	2	4	г.		ч.		м.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	----	--	----

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:

ООО «ДЕЗ 1»

Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТЭ¹ от
потребителя:

ФИО:

Усов В.В.

Должность:

Начальник отдела ОПУ

Телефон:

222-31-30

Адрес объекта:

Населенный пункт:

г. Челябинск

Улица:

Кирова

Дом/
стр:

17А

Кв./
пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 316-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 113 от «28» мая 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «18» сентября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1212181	Q= <u>64,71</u> Гкал H= <u>1151,63</u> часов	Шкаф узла учета	18546	с 28.04.2021 до 28.04.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80	1214786	G= <u>11 510,11</u> т G = <u>13,45</u> т/ч	Подающий трубопровод	098582	с 27.09.2021 до 26.09.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80	1308557	G= <u>11510,72</u> т G = <u>13,45</u> т/ч	Обратный трубопровод	098583	с 18.05.2021 до 18.05.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	1337995	T= <u>66,8</u> °C	Подающий трубопровод	044816	с 11.05.2021 до 11.05.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	1331518	T= <u>58,3</u> °C	Обратный трубопровод	044815	с 11.05.2021 до 11.05.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	2306003076	P= <u>0,37</u> МПа	Подающий трубопровод	0018535	с 28.06.2023 до 26.06.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	2306003077	P= <u>0,31</u> МПа	Обратный трубопровод	18547	с 28.06.2023 до 26.06.2028
Расходомер		V = _____ м³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, д.17А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{\min} =$

$0,724 \text{ т/ч (м}^3/\text{ч)}$ $G_{\max} = 181,1 \text{ т/ч (м}^3/\text{ч)}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Шефер А.В.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.