

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 05.05.26 по 20.05.26

Адрес: Шенкурская, 7а

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024М Зав.№ 103887

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
05.05.2026	19,17	67,28	9,18	277,53	11,56	62,03	5,10	281,49	-3,96	18,72	17,50	1,33
06.05.2026	21,75	67,74	9,18	267,38	11,14	62,15	5,10	269,12	-1,73	18,15	16,75	1,45
07.05.2026	20,92	68,09	9,18	270,12	11,25	62,71	5,10	272,43	-2,31	18,44	17,11	1,38
08.05.2026	22,33	68,19	9,18	270,83	11,28	62,84	5,10	272,14	-1,31	18,51	17,13	1,42
09.05.2026	20,00	67,24	9,18	268,35	11,18	62,28	5,10	270,89	-2,54	18,09	16,90	1,23
10.05.2026	21,17	66,50	9,18	267,81	11,16	61,21	5,10	269,56	-1,75	17,85	16,53	1,35
11.05.2026	20,58	66,55	9,18	267,42	11,14	60,69	5,10	269,44	-2,02	17,84	16,38	1,48
12.05.2026	21,08	67,09	9,18	285,63	11,90	61,97	5,10	287,37	-1,74	19,22	17,83	1,40
13.05.2026	20,25	67,19	9,18	295,21	12,30	62,17	5,10	297,84	-2,63	19,88	18,56	1,37
14.05.2026	20,58	68,18	9,18	277,93	11,58	62,78	5,10	280,06	-2,13	19,00	17,61	1,41
15.05.2026	21,25	68,03	9,18	278,01	11,58	63,05	5,10	279,80	-1,79	18,96	17,67	1,32
16.05.2026	21,00	68,22	9,18	278,98	11,62	63,33	5,10	281,01	-2,03	19,08	17,82	1,29
17.05.2026	20,42	68,71	9,18	280,68	11,70	63,42	5,10	283,12	-2,43	19,33	17,98	1,39
18.05.2026	20,67	68,17	9,18	279,38	11,64	63,05	5,10	281,64	-2,26	19,09	17,78	1,35
19.05.2026	20,75	48,31	9,18	113,23	4,72	36,93	5,10	115,47	-2,24	7,71	7,37	0,38
20.05.2026	24,00	23,37	9,18	0,00	0,00	17,51	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	335,92	63,68	9,18	3978,49	x	58,01	5,10	4011,36	-32,87	269,86	250,92	19,55

Всего к оплате Q, Гкал = **19,55**