

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 05.05.26 по 20.05.26

Адрес: 250 лет Челябинску, 13, ввод 1

Прибор учета: ВЗЛЕТ TCPB-026M Зав.№ 1412675

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
05.05.2026	24,00	73,16	5,20	323,56	13,48	67,13	4,77	329,32	-5,76	23,70	21,75	1,95
06.05.2026	24,00	69,97	5,00	280,49	11,69	63,25	4,69	285,51	-5,02	19,65	17,77	1,89
07.05.2026	24,00	70,28	4,72	270,70	11,28	63,23	4,44	275,50	-4,80	19,05	17,14	1,91
08.05.2026	23,92	70,31	4,83	254,11	10,59	63,27	4,58	258,65	-4,53	17,89	16,10	1,79
09.05.2026	24,00	70,61	5,02	264,61	11,03	63,65	4,74	269,38	-4,77	18,71	16,87	1,84
10.05.2026	24,00	70,33	3,77	307,52	12,81	64,08	3,37	312,85	-5,32	21,65	19,73	1,92
11.05.2026	24,00	70,06	3,73	302,24	12,59	63,25	3,34	307,46	-5,22	21,20	19,14	2,06
12.05.2026	24,00	69,99	3,76	305,21	12,72	63,44	3,37	310,49	-5,28	21,38	19,38	2,00
13.05.2026	24,00	70,02	3,81	311,44	12,98	63,58	3,40	316,89	-5,44	21,83	19,82	2,01
14.05.2026	24,00	69,85	4,31	289,91	12,08	63,31	3,96	294,99	-5,08	20,27	18,38	1,90
15.05.2026	23,98	69,03	5,05	295,71	12,32	62,96	4,70	300,61	-4,90	20,44	18,64	1,80
16.05.2026	24,00	68,59	5,06	289,96	12,08	62,31	4,73	294,74	-4,78	19,92	18,09	1,82
17.05.2026	24,00	69,11	5,09	296,35	12,35	62,89	4,75	301,22	-4,87	20,51	18,66	1,85
18.05.2026	24,00	68,32	5,09	293,78	12,24	62,32	4,75	298,60	-4,82	20,10	18,34	1,76
19.05.2026	9,48	68,08	4,87	115,57	4,82	62,82	4,36	117,47	-1,90	7,88	7,27	0,61
20.05.2026	0,00	28,12	5,70	0,00	0,00	28,49	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>345,38</b>	<b>67,24</b>	<b>4,69</b>	<b>4201,18</b>	x	<b>61,25</b>	<b>4,27</b>	<b>4273,68</b>	<b>-72,50</b>	<b>294,18</b>	<b>267,07</b>	<b>27,11</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **27,11**