

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 05.03.25 по 23.03.25

Адрес: Калинина, 11

Прибор учета: ВЗЛЕТ TCPB-026M Зав.№ 1413189

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
05.03.2025	22,00	82,37	6,15	358,16	14,92	60,19	5,54	360,99	-2,83	29,54	21,76	7,25
06.03.2025	24,00	82,26	6,11	348,52	14,52	59,28	5,52	348,52	-0,00	28,71	20,69	8,01
07.03.2025	24,00	81,96	6,09	351,60	14,65	59,34	5,50	351,60	-0,00	28,85	20,90	7,96
08.03.2025	24,00	82,71	6,07	349,76	14,57	59,80	5,49	349,76	0,00	28,97	20,95	8,02
09.03.2025	24,00	82,65	6,06	347,01	14,46	59,38	5,48	347,01	0,00	28,72	20,64	8,08
10.03.2025	24,00	80,90	6,12	354,65	14,78	59,15	5,52	354,65	0,00	28,73	21,01	7,72
11.03.2025	24,00	79,58	6,16	354,74	14,78	58,44	5,55	354,74	-0,00	28,27	20,76	7,50
12.03.2025	24,00	79,45	6,18	352,81	14,70	58,10	5,58	352,81	-0,00	28,07	20,53	7,54
13.03.2025	24,00	78,98	6,21	358,05	14,92	58,52	5,59	358,05	0,00	28,32	20,99	7,33
14.03.2025	24,00	77,74	6,22	364,25	15,18	57,85	5,59	364,25	-0,00	28,36	21,11	7,25
15.03.2025	24,00	77,65	6,19	363,78	15,16	57,97	5,56	363,78	-0,00	28,28	21,12	7,16
16.03.2025	24,00	78,16	6,20	362,01	15,08	58,47	5,57	362,01	-0,00	28,33	21,20	7,13
17.03.2025	24,00	78,12	6,17	365,06	15,21	58,75	5,54	365,06	0,00	28,56	21,48	7,07
18.03.2025	24,00	77,91	6,16	363,85	15,16	58,50	5,54	363,85	0,00	28,38	21,32	7,06
19.03.2025	24,00	77,76	6,16	362,78	15,12	58,37	5,53	362,78	-0,00	28,25	21,21	7,04
20.03.2025	24,00	78,04	6,20	374,41	15,60	58,86	5,54	374,41	0,00	29,26	22,07	7,19
21.03.2025	23,63	77,59	6,14	355,26	14,80	57,85	5,52	355,27	-0,01	27,60	20,59	7,02
22.03.2025	24,00	77,48	6,14	362,36	15,10	57,92	5,52	362,36	0,00	28,11	21,02	7,09
23.03.2025	24,00	77,60	6,17	363,01	15,13	57,66	5,55	363,01	-0,00	28,21	20,97	7,24
Итого	453,63	79,42	6,15	6812,08	×	58,65	5,54	6814,92	-2,84	541,51	400,31	140,67

Всего к оплате Q, Гкал = 140,67