

АКТ №:

Э	Р	0	5	5	9	8	7
2	7	0	3	2	0	2	5

г. 11 ч. 00 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»				
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.			
	Должность:	Начальник отдела ОПУ			
	Телефон:	222-31-30			
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск			
	Улица:	40 лет Победы	Дом/стр:	39	Кв./пом.: 2ввод

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 161-626-14.0В паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 923 от «21» марта 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «27» марта 2025г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1416667	Q= <u>4585,60</u> Гкал H= <u>18 492,99</u> часов	Шкаф узла учета	107470	с 13.03.2025 до 12.03.2029
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80	1362677	G= <u>224 165,56</u> т G= <u>9,14</u> т	Подающий трубопровод	048521	с 09.02.2022 до 08.02.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80	2209127	G= <u>219 462,38</u> т G= <u>9,03</u> т	Обратный трубопровод	048522	с 23.01.2023 до 22.01.2027
Датчик температуры Взлет ТПС	2213604	T= <u>67,1</u> °C	Подающий трубопровод	048523	с 27.01.2023 до 26.01.2027
Датчик температуры Взлет ТПС	2213595	T= <u>39,01</u> °C	Обратный трубопровод	048524	с 27.01.2023 до 26.01.2027
Датчик давления СДВ-И-1,6	85024	P= <u>0,68</u> МПа	Подающий трубопровод	18549	с 23.08.2024 до 22.08.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	A838765	P= <u>0,60</u> МПа	Обратный трубопровод	18550	с 03.11.2022 до 02.11.2027
Расходомер		V = _____ м ³			


Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д.39 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,724 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = 181,1 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер <u>Заварова И.И.</u>	
	Инспектор 5-го района Мальцева Л.В.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.