

**УРАЛЭНЕРГОСБЫТ**

Общество с ограниченной

ответственностью

**«Уральская энергосбытовая
компания»****АКТ №:**

1	6	.	0	5	.	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

г.

ч.

м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя**Потребитель:**

ООО «ДЕЗ 1»

**Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТЭ¹ от
потребителя:****ФИО:**

Усов В.В.

Должность:

Начальник отдела ОПУ

Телефон:

222-31-30

Адрес объекта:**Населенный пункт:**

г. Челябинск

Улица:

250 лет Челябинску

**Дом/
стр:**

13А

**Кв./
пом.:**

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 333-626-13.АОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 172 от «26» июня 2013 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «16» мая 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1310211	Q= 18 594,20 Гкал H= 59 360,55 часов	Шкаф узла учета	043006	с 06.08.2021 до 05.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1347215	G= 714 623,50 т G= 5,93 т	Подающий трубопровод	043007	с 21.08.2021 до 20.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1447256	G= 714 388,53 т G= 5,93 т	Обратный трубопровод	043008	с 21.08.2021 до 20.08.2025
Датчик температуры КТПТР-01	15721	T= 68,69 °C	Подающий трубопровод	043009	с 16.08.2021 до 15.08.2025
Датчик температуры КТПТР-01	15721А	T= 56,8 °C	Обратный трубопровод	043010	с 16.08.2021 до 15.08.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	76469	P= 0,52 МПа	Подающий трубопровод	048552	с 05.05.2023 до 04.05.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	76364	P= 0,49 МПа	Обратный трубопровод	048553	с 05.05.2023 до 04.05.2028
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, д. 13А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,283$ м³/ч, $G_{max} = 70,75$ м³/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР КИПИИ ТРЕНКЛЕ А. И.	
	Инспектор 5-го района Мальцева Л.В.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.