

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.04.26 по 04.05.26

Адрес: Свердловский проспект, 41

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 226127

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

| Дата | Теплоснабжение | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|----------------|--------|-------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Тнар, ч | Подача отопления | | | | Обратка отопления | | | ΔM, т | Q1, Гкал | Q2, Гкал | ΔQ, Гкал |
| | | T1, °C | P1, ат | M1, т | Mcp, т | T2, °C | P2, ат | M2, т | | | | |
| 24.04.2026 | 24,00 | 73,64 | 2,40 | 182,60 | 7,61 | 49,88 | 1,40 | 184,95 | -2,35 | 13,45 | 9,11 | 4,34 |
| 25.04.2026 | 24,00 | 73,81 | 2,40 | 182,57 | 7,61 | 50,00 | 1,40 | 184,92 | -2,35 | 13,48 | 9,13 | 4,35 |
| 26.04.2026 | 24,00 | 74,04 | 2,40 | 182,64 | 7,61 | 49,75 | 1,40 | 185,00 | -2,36 | 13,52 | 9,08 | 4,44 |
| 27.04.2026 | 24,00 | 74,50 | 2,40 | 183,45 | 7,64 | 50,41 | 1,40 | 185,84 | -2,39 | 13,67 | 9,25 | 4,42 |
| 28.04.2026 | 24,00 | 74,19 | 2,40 | 184,00 | 7,67 | 50,63 | 1,40 | 186,32 | -2,32 | 13,65 | 9,31 | 4,34 |
| 29.04.2026 | 24,00 | 73,94 | 2,40 | 186,41 | 7,77 | 50,74 | 1,40 | 188,77 | -2,36 | 13,78 | 9,46 | 4,33 |
| 30.04.2026 | 24,00 | 74,32 | 2,40 | 186,83 | 7,78 | 51,19 | 1,40 | 189,20 | -2,37 | 13,89 | 9,56 | 4,32 |
| 01.05.2026 | 24,00 | 72,93 | 2,40 | 185,97 | 7,75 | 50,47 | 1,40 | 188,19 | -2,22 | 13,56 | 9,38 | 4,18 |
| 02.05.2026 | 24,00 | 73,94 | 2,40 | 186,30 | 7,76 | 50,69 | 1,40 | 188,63 | -2,33 | 13,78 | 9,44 | 4,33 |
| 03.05.2026 | 24,00 | 74,01 | 2,40 | 186,99 | 7,79 | 50,09 | 1,40 | 189,37 | -2,38 | 13,84 | 9,37 | 4,47 |
| 04.05.2026 | 24,00 | 71,92 | 2,40 | 187,15 | 7,80 | 50,09 | 1,40 | 189,32 | -2,17 | 13,46 | 9,37 | 4,09 |
| Итого | 264,00 | 73,75 | 2,40 | 2034,91 | x | 50,36 | 1,40 | 2060,51 | -25,60 | 150,07 | 102,46 | 47,59 |

Всего к оплате Q, Гкал = **47,59**