

А К Т №

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

«01» августа 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д. 43).

Проверена документация: проект УУТЭ № 154-626-14.ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 924 от «21» марта 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «__» _____ 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1307073	Q= <u>15 910,38</u> Гкал H= <u>34 532,85</u> часов	Шкаф узла учета	01558341	с 08.02.2017 до 08.02.2021
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1402034	G= <u>640 021,69</u> т	Подающий трубопровод	01558342	с 26.12.2017 до 26.12.2021
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1364155	G= <u>639 780,44</u> т	Обратный трубопровод	01558343	с 26.12.2017 до 26.12.2021
Датчик температуры Взлет ТПС	1372178	T= <u>66,94</u> °C	Подающий трубопровод	01558344	с 28.12.2017 до 28.12.2021
Датчик температуры Взлет ТПС	1372191	T= <u>53,95</u> °C	Обратный трубопровод	01558345	с 28.12.2017 до 28.12.2021
Датчик давления СДВ-И-1,6	83780	P= <u>8,44</u> МПа	Подающий трубопровод	01572136	с 30.06.2014 до 30.06.2019
Датчик давления СДВ-И-1,6	83779	P= <u>8,37</u> МПа	Обратный трубопровод	01572137	с 30.06.2014 до 30.06.2019

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. _____

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: техник 5 разряда ЧЭ Давыдов А.С.

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» _____ Усов В.В.

представитель КИПиА ЧТС: _____ Инженер КИПиА

Давыдов А.С.