

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 18.09.24 по 23.09.24

Адрес: Кирова, 17А

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1212181

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
18.09.2024	24,00	66,36	3,77	325,16	13,55	60,16	3,08	325,16	0,00	21,60	19,58	2,02
19.09.2024	24,00	66,75	3,78	326,21	13,59	60,19	3,09	326,21	0,00	21,80	19,66	2,14
20.09.2024	24,00	67,00	2,71	234,29	9,76	61,10	2,21	233,07	1,22	15,71	14,25	1,46
21.09.2024	24,00	64,99	1,27	103,27	4,30	57,36	1,02	103,18	0,09	6,72	5,92	0,80
22.09.2024	24,00	66,67	3,82	320,07	13,34	59,62	3,12	320,07	0,00	21,36	19,10	2,26
23.09.2024	24,00	66,61	3,81	321,28	13,39	59,49	3,10	321,28	-0,00	21,42	19,13	2,29
Итого	144,00	66,40	3,20	1630,28	х	59,65	2,60	1628,97	1,31	108,62	97,65	10,97

Всего к оплате Q, Гкал = 10,97