

АКТ №:

2	6	.	0	9	.	2	0	2	4

г.

ч.

м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя
Потребитель:

ООО «ДЕЗ 1»

**Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТЭ¹ от
потребителя:**
ФИО:

Усов В.В.

Должность:

Начальник отдела ОПУ

Телефон:

222-31-30

Адрес объекта:
Населенный пункт:

г. Челябинск

Улица:

Пр. Победы

**Дом/
стр:**

113

**Кв./
пом.:**

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 326-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 14 от «30» января 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «26» сентября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1310190	Q = <u>6 842,01</u> Гкал Тш = <u>18 632,58</u> часов	159550	с 23.06.2021 до 22.06.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ФВ Ду-100	1343130	G = <u>449 414,57</u> т G = <u>16,92</u> т/ч	18180	с 09.08.2022 до 08.08.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1447056	G = <u>448 314,71</u> т G = <u>16,83</u> т/ч	043972	с 25.06.2021 до 24.06.2025
Датчик температуры КТПТР-01	15720	T = <u>69,56</u> °C	043973	с 29.06.2021 до 28.06.2025
Датчик температуры КТПТР-01	15720A	T = <u>63,5</u> °C	043974	с 29.06.2021 до 28.06.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	76367	P = <u>0,45</u> МПа	0018506	с 01.09.2023 до 31.08.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	76363	P = <u>0,35</u> МПа	0018507	с 01.09.2023 до 31.08.2028
Расходомер		V = _____ м ³		


Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, пр.Победы, д.113 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 1,132 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = 283,0 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Зарипова Г.С.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.