

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 05.05.26 по 20.05.26

Адрес: **Проспект Победы, 293 3 ввод**

№ т.у. 3440160894

Прибор учета: ВЗЛЕТ TCPB-026M Зав.№ 1309935

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
05.05.2026	22,63	71,40	4,13	383,67	15,99	65,42	3,08	383,68	-0,01	27,42	25,11	2,24
06.05.2026	20,82	68,02	4,12	383,23	15,97	62,23	3,10	383,30	-0,06	26,09	23,87	2,09
07.05.2026	21,10	68,10	4,13	383,77	15,99	62,67	3,09	383,84	-0,07	26,16	24,07	1,97
08.05.2026	22,20	68,49	4,12	384,30	16,01	62,41	3,11	384,34	-0,04	26,34	24,00	2,26
09.05.2026	21,08	68,97	4,12	384,22	16,01	63,40	3,12	384,29	-0,07	26,52	24,38	2,03
10.05.2026	21,65	68,29	4,10	383,49	15,98	62,41	3,21	383,54	-0,05	26,21	23,95	2,16
11.05.2026	22,50	68,24	4,10	383,42	15,98	61,80	3,20	383,44	-0,02	26,19	23,72	2,40
12.05.2026	22,07	68,18	4,10	383,32	15,97	62,25	3,19	383,36	-0,04	26,16	23,88	2,19
13.05.2026	22,77	68,36	3,79	374,34	15,60	62,15	2,92	374,23	0,11	25,61	23,27	2,28
14.05.2026	22,65	68,42	3,62	368,04	15,34	62,21	2,71	368,05	-0,01	25,20	22,91	2,24
15.05.2026	22,02	67,81	3,62	368,00	15,33	61,92	2,69	368,02	-0,02	24,97	22,80	2,09
16.05.2026	22,00	68,21	3,63	368,10	15,34	62,62	2,68	368,12	-0,02	25,12	23,06	1,98
17.05.2026	21,32	68,42	3,64	368,14	15,34	62,27	2,67	368,18	-0,04	25,21	22,94	2,16
18.05.2026	21,87	67,74	3,59	299,77	12,49	60,79	2,80	299,76	0,01	20,32	18,23	2,00
19.05.2026	23,23	66,24	2,96	147,52	6,15	55,17	2,55	147,05	0,47	9,78	8,12	1,68
20.05.2026	13,17	48,03	2,51	91,24	3,80	41,82	2,31	91,20	0,05	4,39	3,82	0,55
<b>Итого</b>	<b>343,07</b>	<b>67,06</b>	<b>3,77</b>	<b>5454,58</b>	x	<b>60,72</b>	<b>2,90</b>	<b>5454,39</b>	<b>0,19</b>	<b>371,68</b>	<b>338,14</b>	<b>32,33</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **32,33**