Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 23.07.21 по 30.07.21

Адрес: Северная, 1

Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№ 206461

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

| Дата | Теплоснабжение | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|------------------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|---------------|--------|----------|-------------------------|-------------|
| | Тнар, ч | Подача отопления | | | | Обратка отопления | | | AM - | O1 Even | O2 Evan | AO Evon |
| | | T1, °C | Р1, ат | М1, т | Мср, т | T2, °C | Р2, ат | М2, т | ΔМ, т | Q1, Гкал | Q2, Гкал tableCell42 | ∆Q, Гкал |
| 23.07.2021 | 24,00 | 66,19 | 4,10 | 44,13 | 1,84 | 55,54 | 3,80 | 47,66 | -3,53 | 2,92 | 2,45 | 0,47 |
| 24.07.2021 | 24,00 | 65,59 | 4,10 | 43,68 | 1,82 | 55,62 | 3,80 | 47,31 | -3,63 | 2,86 | 2,43 | 0,43 |
| 25.07.2021 | 24,00 | 66,11 | 4,10 | 43,92 | 1,83 | 54,26 | 3,80 | 47,49 | -3,57 | 2,90 | 2,38 | 0,52 |
| 26.07.2021 | 24,00 | 66,29 | 4,10 | 46,04 | 1,92 | 53,74 | 3,80 | 49,39 | -3,35 | 3,05 | 2,48 | 0,57 |
| 27.07.2021 | 10,00 | 66,05 | 4,10 | 19,57 | 0,82 | 55,22 | 3,80 | 20,94 | -1,37 | 1,29 | 1,08 | 0,21 |
| 28.07.2021 | 0,00 | 19,70 | 4,10 | | | 17,91 | 3,80 | | | | | |
| 29.07.2021 | 0,00 | 19,59 | 4,10 | | | 17,49 | 3,80 | | | | | |
| 30.07.2021 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 106,00 | 52,79 | 4,10 | <u>197,34</u> | Х | 44,25 | 3,80 | <u>212,79</u> | -15,45 | 13,03 | 10,82 | <u>2,23</u> |

Всего к оплате Q, Гкал = **2,23**