

АКТ №:

205/5360

0 6 . 0 9 . 2 0 2 4 г. 09 ч. 15 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ ¹ от потребителя:	ФИО: Усов В.В.
	Должность: Начальник отдела ОПУ
	Телефон: 222-31-30
Адрес объекта:	Населенный пункт: г. Челябинск
	Улица: 40 лет Победы
	Дом/стр.: 40
	Кв./пом.: 2
	Ввод

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 182-626-14.АОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 869 от «20» марта 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «06» сентября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТРСВ-026М	1303754	Q= 7 081,19 Гкал H= 31 552,35 часов	Шкаф узла учета	098276	с 28.09.2021 до 27.09.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1449155	G= 287 223,10 т G= 20,3 т	Подающий трубопровод	098277	с 27.09.2021 до 26.09.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1435227	G= 282 905,17 т G= 20,05 т	Обратный трубопровод	18210	с 03.09.2024 до 02.09.2029
Датчик температуры Взлет ТПС	1373540	T= 66,3 °C	Подающий трубопровод	098279	с 28.09.2021 до 27.09.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	1346573	T= 62,6 °C	Обратный трубопровод	098280	с 28.09.2021 до 27.09.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	84996	P= 0,44 МПа	Подающий трубопровод	18287	с 03.09.2024 до 02.09.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	84995	P= 0,41 МПа	Обратный трубопровод	18288	с 03.09.2024 до 02.09.2029
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д.40 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода G_{min} = 1,132 м³/ч; G_{max} = 283,0 м³/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер БЕДУНИН ИНЖЕНЕР КИПИИ ТРЕНКЛЕ А. И.	
	Инспектор 5-го района Мальцева Л.В.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.