

АКТ №:

205/5549

0	1	.	1	0	.	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

г. 09 ч. 15 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»				
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.			
	Должность:	Начальник отдела ОПУ			
	Телефон:	222-31-30			
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск			
	Улица:	Чичерина	Дом/стр:	33	Кв./пом.: 2ввод

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № 185-626-14.ОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 873 от «20» марта 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «01» октября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1309578	Q= 726,53 Гкал H= 4 029,36 часов	Шкаф узла учета	18660	с 28.02.2022 до 27.02.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1449180	G= 49 845,57 т G= 15,56 т	Подающий трубопровод	084896	с 11.02.2022 до 10.02.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1458641	G= 49 724,33 т G= 15,56 т	Обратный трубопровод	18687	с 12.02.2024 до 11.02.2028
Датчик температуры Взлет ТПС	1409075	T= 67,5 °C	Подающий трубопровод	084894	с 11.03.2022 до 10.03.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1405687	T= 60,9 °C	Обратный трубопровод	084895	с 11.03.2022 до 10.03.2026
Датчик давления СДВ-И-1,6	A835190	P= 0,48 МПа	Подающий трубопровод	18564	с 21.03.2024 до 20.03.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	85568	P= 0,46 МПа	Обратный трубопровод	18565	с 23.08.2024 до 22.08.2029 с
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Чичерина, д.33 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 1,132 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = 283,0 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР КИПИ ТРЕК	
	Инспектор 5-го района Мальцева Л.В.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.