

АКТ №:

1	0	0	6	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

г. 15 ч. 30 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»			
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.		
	Должность:	Начальник отдела ОПУ		
	Телефон:	222-31-30		
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск		
	Улица:	Молодогвардейцев	Дом/стр:	58А
			Кв./пом.:	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № 332-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 46 от «11» февраля 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «10» июня 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1310328	Q = <u>31 491,80</u> Гкал Тш = <u>91 663,86</u> часов	043555	с 06.08.2021 до 05.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-65	1330156	G = <u>1 472 462,95</u> т G = <u>16,32</u> т/ч	043556	с 20.08.2021 до 19.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-65	1350592	G = <u>1 471 374,57</u> т G = <u>16,32</u> т/ч	043557	с 20.08.2021 до 19.08.2025
Датчик температуры КТПТР-01	15710	T = <u>69,5</u> °C	043558	с 16.08.2021 до 15.08.2025
Датчик температуры КТПТР-01	15710А	T = <u>61,9</u> °C	043559	с 16.08.2021 до 15.08.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	75966	P = <u>0,37</u> МПа	048571	с 12.05.2023 до 11.05.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	75967	P = <u>0,34</u> МПа	048572	с 12.05.2023 до 11.05.2028
Расходомер _____		V = _____ м ³		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Молодогвардейцев, д.58А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,478$ т/ч ($м^3/ч$) $G_{max} = 119,60$ т/ч ($м^3/ч$).

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер <u>ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ЛИИИА</u> <u>ТРЕНКЛЕ А. И.</u>	
	Инспектор 5-го района Бокотько Д.Э.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.