

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.09.22 по 25.09.22

Адрес: 250 лет Челябинску, 16А

№ т.у. 3440160498

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1311053

Характеристика системы: 3-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp1, т	T2, °C	P2, ат	M2, т	Mcp2, т	T3, °C	P3, ат	M3, т					
24.09.22	24,00	35,35	1,36	0,00	0,00	68,58	3,02	132,41	5,52	58,42	2,83	133,18	-0,77	0,00	9,09	7,79	1,30
25.09.22	24,00	34,60	1,35	0,00	0,00	66,87	2,99	128,92	5,37	55,74	2,82	129,62	-0,70	0,00	8,63	7,23	1,39
<b>Итого</b>	<b>48,00</b>	<b>34,97</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	x	<b>67,72</b>	<b>3,00</b>	<b>261,33</b>	x	<b>57,08</b>	<b>2,83</b>	<b>262,80</b>	<b>-1,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>15,02</b>	<b>2,69</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **2,69**