

АКТ №:

1	0	0	6	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

г. 14 ч. 30 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель: Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ¹ от потребителя:	ООО «ДЕЗ 1»	
	ФИО:	Усов В.В.
	Должность:	Начальник отдела ОПУ
	Телефон:	222-31-30
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск
	Улица:	Молодогвардейцев
	Дом/стр:	58В

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № 337-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 174 от «26» июня 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «10» июня 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1405550	Q = 7 650,12 Гкал Тш = 22 656,46 часов	043021	с 06.08.2021 до 05.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-50	1326636	G = 505 661,27 т G = 14,92 т/ч	043022	с 21.08.2021 до 20.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-50	1346846	G = 505 612,30 т G = 14,92 т/ч	043023	с 21.08.2021 до 20.08.2025
Датчик температуры КТПТР-01	15708	T = 68,8 °C	043024	с 16.08.2021 до 15.08.2025
Датчик температуры КТПТР-01	15708А	T = 62,7 °C	043025	с 16.08.2021 до 15.08.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	75983	P = 0,38 МПа	0018540	с 12.05.2023 до 11.05.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	75982	P = 0,27 МПа	048576	с 12.05.2023 до 11.05.2028
Расходомер		V = _____ м ³		



Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Молодогвардейцев, д.58В и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,283$ т/ч ($м^3/ч$) $G_{max} = 70,75$ т/ч ($м^3/ч$).

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР КИПИА ТРЕНКЛЕ А. И.	
	Инспектор 5-го района Бокотько Д.Э.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.