



УРАЛЭНЕРГОСБЫТ

Общество с ограниченной
ответственностью

«Уральская энергосбытовая
компания»

АКТ №:

20515788

г. 10 ч. 00 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»		
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.	
	Должность:	Начальник отдела ОПУ	
	Телефон:	222-31-30	
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск	
	Улица:	Дом/стр:	64А Кв./пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 323-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 10 от «30» января 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «26» декабря 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1310041	Q = 9 058,74 Гкал Тш = 28 689,76 часов	043026	с 06.08.2021 до 05.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1329257	G = 349 203,54 т G = 17,32 т/ч	034859	с 21.08.2021 до 20.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1340162	G = 342 634,68 т G = 17,15 т/ч	034860	с 21.08.2021 до 20.08.2025
Датчик температуры КТПТР-01	15719	T = 70,5 °C	043029	с 16.08.2021 до 15.08.2025
Датчик температуры КТПТР-01	15719А	T = 42,9 °C	043030	с 16.08.2021 до 15.08.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	75981	P = 0,65 МПа	048550	с 05.05.2023 до 04.05.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	75980	P = 0,64 МПа	048551	с 05.05.2023 до 04.05.2028
Расходомер		V = _____ м ³		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Молодогвардейцев, д.64А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,283$ т/ч ($м^3/ч$) $G_{max} = 70,75$ т/ч ($м^3/ч$).

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ЛИНИЯ ТРЕНКЛЕ А. И.	
	Инспектор 5-го района Бокотько Д.Э.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.