

**УРАЛЭНЕРГОСБЫТ**

Общество с ограниченной

ответственностью

«Уральская энергосбытовая

компания»

АКТ №:

Э	Р	0	5	5	9	8	6							
2	6	.	0	3	.	2	0	2	5	г.	11	ч.	30	м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»					
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.				
	Должность:	Начальник отдела ОПУ				
	Телефон:	222-31-30				
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск				
	Улица:	Ворошилова	Дом/стр:	55А	Кв./пом.:	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № 305-626-13.АОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 115 от «28» мая 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «26» марта 2025г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1209815	Q= 4 419,42 Гкал H= 34 952,59 часов	Шкаф узла учета	107426	с 12.03.2025 до 11.03.2029
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-50	1245132	G= 196 840,46 т G= 6,2	Подающий трубопровод	107427	с 12.03.2025 до 11.03.2029
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1450349	G= 197 013,18 т G= 6,19 т	Обратный трубопровод	107429	с 12.03.2025 до 11.03.2029
Датчик температуры КТПТР-01	5524	T= 70,93 °C	Подающий трубопровод	107428	с 12.03.2025 до 11.03.2029
Датчик температуры КТПТР-01	5524А	T= 40,70 °C	Обратный трубопровод	107430	с 12.03.2025 до 11.03.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	16447	P= 0,64 МПа	Подающий трубопровод	048579	с 12.05.2023 до 11.05.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	101044	P= 0,61 МПа	Обратный трубопровод	048580	с 12.05.2023 до 11.05.2028
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Ворошилова, д.55А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,283$ м³/ч, $G_{max} = 70,75$ м³/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Гл.инженер Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер / Замача И.И.	
	Инспектор 5-го района Бокотько Д.Э.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.