

**УРАЛЭНЕРГОСБЫТ**Общество с ограниченной  
ответственностью**«Уральская энергосбытовая  
компания»**

АКТ №:

70415335  
1 4 . 0 4 . 2 0 2 5 г. ч. м.**Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя**

|                                                                                                                  |                   |              |              |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---|---------------|
| Потребитель:                                                                                                     | ООО «ДЕЗ 1»       |              |              |   |               |
| Ответственное лицо за<br>исправное состояние<br>и безопасную<br>эксплуатацию УУТ <sup>1</sup> от<br>потребителя: | ФИО:              | Усов В.В.    |              |   |               |
|                                                                                                                  | Должность:        | Гл. инженер  |              |   |               |
|                                                                                                                  | Телефон:          | 222-31-30    |              |   |               |
| Адрес объекта:                                                                                                   | Населенный пункт: | г. Челябинск |              |   |               |
|                                                                                                                  | Улица:            | Северная     | Дом/<br>стр: | 6 | Кв./<br>пом.: |

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № СТЭН 102-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 256 от «04» февраля 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «14» апреля 2025г. в след. составе СИ и пломбируется:

| Тип средства измерений (СИ) | Зав. номер СИ | Показания СИ на момент осмотра                     | Место установки СИ   | Пломбы установлены | Срок действия поверки СИ      |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| Вычислитель ВКТ-7           | 226044        | Q= <u>2414,71</u> Гкал<br>H= <u>30709,00</u> часов | Шкаф узла учета      | 107468             | с 28.08.2021<br>до 27.08.2025 |
| Расходомер ПРЭМ Ду-40       | 581261        | G= <u>87856,65</u> т<br>G= <u>3,75</u> т/ч         | Подающий трубопровод | 098307             | с 09.09.2021<br>до 08.09.2025 |
| Расходомер ПРЭМ Ду-40       | 581753        | G= <u>89206,71</u> т<br>G= <u>3,82</u> т/ч         | Обратный трубопровод | 098308             | с 09.09.2021<br>до 08.09.2025 |
| Датчик температуры КТСП-Н   | 8664          | T= <u>74,88</u> °C                                 | Подающий трубопровод | 098309             | с 31.08.2021<br>до 30.08.2025 |
| Датчик температуры КТСП-Н   | 8664          | T= <u>47,73</u> °C                                 | Обратный трубопровод | 098310             | с 31.08.2021<br>до 30.08.2025 |
| Расходомер                  |               | V = _____ м <sup>3</sup>                           |                      |                    |                               |

**Особые условия:**

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Северная, д.6 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода  $G_{min} = 0,3 \text{ м}^3/\text{ч}$ ;  $G_{max} = 45,0 \text{ м}^3/\text{ч}$ .

**Подписи членов комиссии:**

| Члены комиссии:                            | Должность, ФИО                       | Подпись |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Потребитель<br>(представитель потребителя) | Гл. инженер Усов В.В.                |         |
| Представители<br>ООО «Уралэнергосбыт»      | Инженер Дубровин В.В.                |         |
|                                            | Инспектор 4-го района Грибанова Н.П. |         |

<sup>1</sup> УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.