

АКТ №:

205/5359

0

6

.

0

9

.

2

0

2

4

г.

09

ч.

45

м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:

ООО «ДЭЗ 1»

Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТЭ¹ от
потребителя:

ФИО:

Усов В.В.

Должность:

Начальник отдела ОПУ

Телефон:

222-31-30

Адрес объекта:

Населенный пункт:

г. Челябинск

Улица:

250 лет Челябинску

Дом/
стр:

14

Кв./
пом.:

2ввод

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее – УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 216-318-14.0В паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 920 от «21» марта 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «06» сентября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСПВ-026М	1400664	Q= 3 070,58 Гкал H= 18 132,25 часов	Шкаф узла учета	084907	с 09.06.2022 до 08.06.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80	1443078	G= 130 405,60 т G= 0,00 т	Подающий трубопровод	084908	с 02.08.2022 до 01.08.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1452077	G= 142 135,57 т G= 6,32 т	Подающий трубопровод ГВС	084910	с 02.08.2022 до 01.08.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1427872	G= 273 437,03 т G= 6,23 т	Обратный трубопровод	084909	с 02.08.2022 до 01.08.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1432665	T= 39,53 °C	Подающий трубопровод	084911	с 01.06.2022 до 31.05.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1382493	T= 64,8 °C	Подающий трубопровод ГВС	084913	с 31.05.2022 до 30.05.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1432767	T= 59,5 °C	Обратный трубопровод	084912	с 01.06.2022 до 31.05.2026
Датчик давления СДВ-И-1,6	A629381	P= 0,04 МПа	Подающий трубопровод	18286	с 03.09.2024 до 02.09.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	A656560	P= 0,52 МПа	Подающий трубопровод ГВС	098510	с 19.04.2020 до 18.04.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	A656554	P= 0,50 МПа	Обратный трубопровод	084850	с 19.04.2020 до 18.04.2025
Расходомер _____		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
 2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, д.14 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.
- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода Ду. 50мм. Gmin = 0,283 м3/ч, Gmax = 70,75 м3/ч.; для расходомера Ду. 80мм. Gmin = 0,724 м3/ч, Gmax = 181,1 м3/ч.; для расходомера Ду. 100мм. Gmin = 1,132 м3/ч, Gmax = 283,0 м3/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Тренкле А. И.	
	Инспектор 5-го района Ишниязова Э.Р.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.