

АКТ №:

Э	Р	0	5	4	8	7	6		
0	1	.	0	7	.	2	0	2	4

г. 10 ч. 00 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»						
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.					
	Должность:	Начальник отдела ОПУ					
	Телефон:	222-31-30					
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск					
	Улица:	Чичерина	Дом/стр:	38А	Кв./пом.:		

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № 139-626-14.ОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 642 от «07» ноября 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «01» июля 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1314411	Q= <u>4 413,22</u> Гкал H= <u>18 850,03</u> часов	Шкаф узла учета	098543	с 28.02.2022 до 27.02.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-80	1351298	G= <u>309 277,34</u> т G= <u>10,08</u> т	Подающий трубопровод	098544	с 09.02.2022 до 08.02.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-80	1353889	G= <u>308 519,19</u> т G= <u>10,08</u> т	Обратный трубопровод	098545	с 09.02.2022 до 08.02.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1370903	T= <u>65,98</u> °C	Подающий трубопровод	098546	с 11.03.2022 до 10.03.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1372846	T= <u>58,94</u> °C	Обратный трубопровод	098547	с 11.03.2022 до 10.03.2026
Датчик давления СДВ-И-2,5-1,6	A592791	P= <u>0,47</u> МПа	Подающий трубопровод	18167	с 17.06.2024 до 16.06.2029
Датчик давления СДВ-И-2,5-1,6	A592792	P= <u>0,41</u> МПа	Обратный трубопровод	18168	с 17.06.2024 до 16.06.2029
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Чичерина, д.38А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода Gmin = 0,724 м3/ч, Gmax = 181,1 м3/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер <u>Засецкая И.И.</u>	
	Инспектор 5-го района Губайдуллина А.Г.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.