

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 23.05.24 по 23.06.24

Адрес: Проспект Победы, 323 2 ввод

№ т.у. 3440188670

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1404344

Характеристика системы: 3-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср1, т	T2, °C	P2, ат	M2, т	Мср2, т	T3, °C	P3, ат	M3, т					
23.05.24	24,00	32,71	0,00	0,01	0,00	65,98	0,00	107,50	4,48	54,08	3,41	106,28	1,22	0,00	7,09	5,76	1,34
24.05.24	24,00	30,98	0,00	0,00	0,00	65,69	0,00	93,37	3,89	52,10	2,60	92,37	1,00	0,00	6,13	4,82	1,32
25.05.24	24,00	30,50	0,00	0,00	0,00	64,76	0,00	94,57	3,94	51,57	2,51	93,58	0,99	0,00	6,12	4,83	1,29
26.05.24	24,00	30,72	0,00	0,00	0,00	64,44	0,00	93,66	3,90	50,95	2,51	92,69	0,97	0,00	6,04	4,73	1,31
27.05.24	24,00	30,60	0,00	0,00	0,00	65,82	0,00	93,68	3,90	52,44	2,51	92,71	0,97	0,00	6,17	4,87	1,30
28.05.24	24,00	30,42	0,00	0,00	0,00	65,48	0,00	93,85	3,91	52,20	2,47	92,88	0,97	0,00	6,15	4,85	1,29
29.05.24	24,00	30,93	0,00	0,00	0,00	65,37	0,00	94,74	3,95	52,22	2,41	93,75	0,98	0,00	6,19	4,90	1,29
30.05.24	24,00	30,98	0,00	0,00	0,00	65,52	0,00	97,66	4,07	52,65	2,71	96,64	1,02	0,00	6,40	5,09	1,30
31.05.24	24,00	31,04	0,00	0,00	0,00	65,43	0,00	107,00	4,46	53,86	3,45	105,87	1,14	0,00	7,00	5,71	1,29
01.06.24	24,00	31,74	0,00	0,00	0,00	66,11	0,00	108,99	4,54	54,98	3,39	107,81	1,17	0,00	7,21	5,94	1,27
02.06.24	24,00	32,23	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00	109,05	4,54	55,23	3,35	107,86	1,20	0,00	7,22	5,96	1,26
03.06.24	24,00	32,63	0,00	0,00	0,00	65,94	0,00	110,38	4,60	55,27	3,37	109,14	1,24	0,00	7,28	6,04	1,24
04.06.24	24,00	33,43	0,00	0,00	0,00	66,74	0,00	115,79	4,82	56,85	3,58	114,47	1,32	0,00	7,73	6,52	1,21
05.06.24	24,00	33,91	0,00	0,00	0,00	66,17	0,00	114,08	4,75	56,09	3,78	112,83	1,25	0,00	7,55	6,34	1,21
06.06.24	24,00	34,27	0,00	0,00	0,00	66,77	0,00	120,85	5,04	57,60	3,02	119,53	1,31	0,00	8,07	6,89	1,18
07.06.24	24,00	34,47	0,00	0,00	0,00	65,87	0,00	127,65	5,32	57,49	2,40	126,23	1,42	0,00	8,41	7,26	1,15
08.06.24	24,00	34,50	0,00	0,00	0,00	66,20	0,00	127,65	5,32	57,64	2,37	126,17	1,47	0,00	8,45	7,28	1,17
09.06.24	24,00	33,68	0,00	0,00	0,00	64,97	0,00	123,43	5,14	55,91	2,26	121,98	1,44	0,00	8,02	6,83	1,19
10.06.24	24,00	33,74	0,00	0,00	0,00	67,08	0,00	129,50	5,40	58,15	2,35	127,96	1,54	0,00	8,69	7,45	1,24
11.06.24	24,00	34,05	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00	127,95	5,33	57,99	2,31	126,44	1,52	0,00	8,53	7,34	1,20
12.06.24	24,00	34,44	0,00	0,00	0,00	66,26	0,00	127,76	5,32	57,65	2,30	126,27	1,49	0,00	8,47	7,29	1,18
13.06.24	24,00	34,81	0,00	0,00	0,00	66,39	0,00	115,87	4,83	57,97	2,52	114,53	1,33	0,00	7,69	6,65	1,05
14.06.24	24,00	33,52	0,00	0,00	0,00	67,02	0,00	41,47	1,73	57,11	1,71	41,83	-0,35	0,00	2,78	2,39	0,39
15.06.24	24,00	30,29	0,00	0,00	0,00	62,45	0,00	60,24	2,51	54,42	1,31	58,46	1,78	0,00	3,76	3,18	0,58
16.06.24	24,00	34,39	0,00	0,00	0,00	65,77	0,00	113,98	4,75	57,28	2,51	112,66	1,31	0,00	7,50	6,46	1,04
17.06.24	24,00	35,00	0,00	0,00	0,00	66,20	0,00	106,70	4,45	57,56	2,98	105,44	1,26	0,00	7,06	6,08	0,99
18.06.24	24,00	34,93	0,00	0,00	0,00	64,23	0,00	98,95	4,12	55,35	4,10	97,74	1,21	0,00	6,36	5,42	0,94
19.06.24	24,00	35,55	0,00	0,00	0,00	68,71	0,00	99,89	4,16	58,99	4,44	98,70	1,19	0,00	6,86	5,83	1,03
20.06.24	24,00	35,83	0,00	0,00	0,00	70,05	0,00	89,83	3,74	60,32	4,08	88,81	1,02	0,00	6,29	5,36	0,93
21.06.24	24,00	36,08	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00	116,35	4,85	60,48	3,77	113,30	3,04	0,00	8,06	6,86	1,20
22.06.24	24,00	36,19	0,00	0,00	0,00	67,18	0,00	114,06	4,75	58,87	3,90	112,65	1,41	0,00	7,66	6,64	1,02
23.06.24	24,00	35,41	0,00	0,00	0,00	63,75	0,00	108,71	4,53	55,42	4,01	107,43	1,28	0,00	6,93	5,96	0,97
Итого	768,00	33,25	0,00	0,01	0,00	66,08	0,00	3385,16	4,41	55,83	2,95	3345,03	40,14	0,00	223,86	187,53	36,34

Всего к оплате Q, Гкал = 36,34

Дата	Время работы, ч	M1, т	M2, т	M1 + M2, т	M3, т	Qтс, Гкал
23.05.24	15178,94	99933,20	98173,33	198106,52	195789,78	3449,57
24.06.24	15946,94	99933,21	101558,51	201491,72	199134,83	3485,90
Итого:	768,00	0,02	3385,18	3385,20	3345,05	36,34

Отчет подготовил:

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял:

Инспектор АО "УСТЭК - Челябинск" Ишниязова Э.Р.

" 24 " 06 20 24 г.

