



УРАЛЭНЕРГОСБЫТ

Общество с ограниченной
ответственностью

«Уральская энергосбытовая
компания»

АКТ №:

AP 41 93 35
31 . 07 . 2026

г. 10 ч. 15 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО ЖЭУ «Сервис-Комфорт» (представитель ООО «Ресурс Система»)				
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.			
	Должность:	Гл. инженер			
	Телефон:	222-31-30			
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск			
	Улица:	Кирова	Дом/стр:	15А	Кв./пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 323-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 16 от «30» января 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «31» июля 2026г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1308925	Q= 35 002,83 Гкал H= 109 736,95 часов	Шкаф узла учета	0074784	с 16.06.2025 до 15.06.2029
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1312875	G= 1 715 019,66 т G = 8,56 т/ч	Подающий трубопровод		с 30.07.2026 до 29.07.2030
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1329586	G= 1 716 564,94т G = 8,55 т/ч	Обратный трубопровод	0074785	с 16.06.2025 до 15.06.2029
Датчик температуры КТПТР-01	15713	T= 79,3 °C	Подающий трубопровод	0074788	с 16.06.2025 до 15.06.2029
Датчик температуры КТПТР-01	15713А	T= 73,8 °C	Обратный трубопровод	0074786	с 16.06.2025 до 15.06.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	75974	P= 0,53 МПа	Подающий трубопровод	048583	с 12.05.2023 до 11.05.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	75975	P= 0,52 МПа	Обратный трубопровод	048584	с 12.05.2023 до 11.05.2028
Расходомер		V = _____ м³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, д.15А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих

комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min}=0,283\text{т/ч}$ ($\text{м}^3/\text{ч}$) $G_{max}=70,75\text{т/ч}$ ($\text{м}^3/\text{ч}$).

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Гл. инженер Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.