

АКТ №:

5353
0 5 . 0 9 . 2 0 2 4 г. 10 ч. 00 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ ¹ от потребителя:	ФИО: Усов В.В.
	Должность: Начальник отдела ОПУ
	Телефон: 222-31-30
Адрес объекта:	Населенный пункт: г. Челябинск
	Улица: Бр. Кашириных Дом/стр.: 101 Кв./пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 114-626-14.ОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 30 от «17» декабря 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «05» сентября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1305256	Q= 73 182,85 Гкал H= 88 480,30 часов	Шкаф узла учета	084871	с 06.08.2021 до 05.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1356967	G= 2 862 558,00 т G= 0,00 т	Подводящий трубопровод	043592	с 24.08.2021 до 23.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1362989	G= 2 862 693,00т G= 33,55 т	Подводящий трубопровод ГВС	043593	с 24.08.2021 до 23.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-150	1351789	G= 5 727 278,97 т G= 33,55 т	Обратный трубопровод	043594	с 24.08.2021 до 23.08.2025
Датчик температуры КТПТР-01	4223	T= 28,9 °C	Подводящий трубопровод	084898	с 16.08.2021 до 15.08.2025
Датчик температуры ТПТ-1	6806	T= 64,9 °C	Подводящий трубопровод ГВС	084899	с 16.08.2021 до 15.08.2025
Датчик температуры КТПТР-01	4223А	T= 57,4 °C	Обратный трубопровод	084900	с 16.08.2021 до 15.08.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	82054	P= 0,0 МПа	Подводящий трубопровод	18228	с 03.09.2024 до 02.09.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	82053	P= 0,53 МПа	Подводящий трубопровод ГВС	18229	с 03.09.2024 до 02.09.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	82057	P= 0,4 МПа	Обратный трубопровод	18230	с 03.09.2024 до 02.09.2029
Расходомер		V = м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
 2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д.101 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.
- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода Ду. 100мм. Gmin = 1,132 м3/ч, Gmax = 283,0 м3/ч.; Ду. 150мм. Gmin = 2,547 м3/ч, Gmax = 636,8 м3/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР КИПИИ ТРЕНКЛЕ А. И.	
	Инспектор 5-го района Тарасенко А.Н.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.