

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.06.20 по 30.06.20

Адрес: Братьев Кашириных, 101

№ т.у. 3440164586

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1305256

Характеристика системы: 3-х трубное подключение, закрытая

| Дата | Теплоснабжение | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|-------------|---------|--------------|-------------|----------------|---------|-------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| | Тнар, ч | Подача отопления | | | | Подача ГВС | | | | Обратка отопления и ГВС | | | ΔM, т | Q1, Гкал | Q2, Гкал | Q3, Гкал | ΔQ, Гкал |
| | | T1, °C | P1, ат | M1, т | Mcp1, т | T2, °C | P2, ат | M2, т | Mcp2, т | T3, °C | P3, ат | M3, т | | | | | |
| 24.06.20 | 24,00 | 34,35 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 67,71 | 6,21 | 657,08 | 27,38 | 57,05 | 5,10 | 659,93 | -2,85 | 0,00 | 44,57 | 37,72 | 6,85 |
| 25.06.20 | 24,00 | 34,29 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 67,71 | 6,21 | 655,73 | 27,32 | 57,08 | 5,10 | 658,51 | -2,78 | 0,00 | 44,48 | 37,66 | 6,82 |
| 26.06.20 | 24,00 | 34,07 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 67,71 | 6,21 | 655,03 | 27,29 | 56,87 | 5,10 | 657,75 | -2,72 | 0,00 | 44,43 | 37,48 | 6,95 |
| 27.06.20 | 24,00 | 33,72 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 67,69 | 6,21 | 655,51 | 27,31 | 56,84 | 5,09 | 658,30 | -2,79 | 0,00 | 44,45 | 37,49 | 6,96 |
| 28.06.20 | 24,00 | 33,61 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 67,69 | 6,20 | 651,66 | 27,15 | 56,36 | 5,09 | 654,41 | -2,75 | 0,00 | 44,19 | 36,96 | 7,24 |
| 29.06.20 | 24,00 | 33,58 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 67,68 | 6,22 | 614,90 | 25,62 | 55,76 | 5,19 | 617,58 | -2,69 | 0,00 | 41,69 | 34,51 | 7,18 |
| 30.06.20 | 24,00 | 33,32 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 67,66 | 6,53 | 568,11 | 23,67 | 55,45 | 5,60 | 570,67 | -2,56 | 0,00 | 38,51 | 31,71 | 6,80 |
| Итого | 168,00 | 33,85 | 4,70 | 0,00 | x | 67,69 | 6,26 | 4458,02 | x | 56,49 | 5,18 | 4477,16 | -19,14 | 0,00 | 302,31 | 253,52 | 48,80 |

Всего к оплате Q, Гкал = **48,80**