



УРАЛЭНЕРГОСБЫТ

Общество с ограниченной

ответственностью

«Уральская энергосбытовая
компания»

АКТ №:

ЗР5/4686
0 6 . 0 5 . 2 0 2 4 г. ч. м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»			
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.		
	Должность:	Начальник отдела ОПУ		
	Телефон:	222-31-30		
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск		
	Улица:	Ворошилова	Дом/стр:	53
			Кв./пом.:	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № _____, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № _____.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «04» мая 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ТЭКОН-19	2641	Q = <u>1 650,49</u> Гкал Тш = <u>10 534,52</u> часов	044881	с 24.06.2021 до 23.06.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-80	181541	G = <u>129 894,27</u> т G = <u>12,11</u> т/ч	044882	с 25.06.2021 до 24.06.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-80	183046	G = <u>130 912,99</u> т G = <u>12,16</u> т/ч	044883	с 25.06.2021 до 24.06.2025
Датчик температуры КТПТР-01	1855	T = <u>69,8</u> °C	044884	с 29.06.2021 до 28.06.2025
Датчик температуры КТПТР-01	1855A	T = <u>63,0</u> °C	044885	с 29.06.2021 до 28.06.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	A533594	P = <u>0,49</u> МПа	048577	с 12.05.2023 до 11.05.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	A533616	P = <u>0,46</u> МПа	048578	с 12.05.2023 до 11.05.2028
Расходомер _____		V = _____ м ³		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Ворошилова, д.53 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{\min} = 1,2 \text{ т/ч}$ ($\text{м}^3/\text{ч}$) $G_{\max} = 180,0 \text{ т/ч}$ ($\text{м}^3/\text{ч}$).

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Зацара И.И.	
	Инспектор 5-го района Бокотько Д.Э.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.