

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.10.24 по 21.11.24

Адрес: Горького, 66

№ т.у. 3440161019

ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав. 1307802

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.10.2024	24,00	75,36	5,54	370,55	15,44	45,45	0,00	370,55	-0,00	27,97	16,85	11,11
25.10.2024	24,00	75,18	5,55	372,86	15,54	45,56	0,04	372,86	0,00	28,07	16,99	11,08
26.10.2024	24,00	74,86	5,57	373,67	15,57	45,37	0,00	373,67	0,00	28,01	16,96	11,05
27.10.2024	24,00	74,79	5,54	371,48	15,48	44,72	0,02	371,48	0,00	27,82	16,62	11,20
28.10.2024	24,00	74,73	5,55	370,06	15,42	44,57	0,02	370,06	0,00	27,69	16,50	11,19
29.10.2024	24,00	75,38	5,57	375,46	15,64	45,11	0,01	375,46	0,00	28,34	16,95	11,40
30.10.2024												
31.10.2024												
01.11.2024												
02.11.2024	24,00	73,41	5,91	222,38	9,27	33,96	0,54	221,01	1,37	16,35	7,52	8,83
03.11.2024	24,00	72,81	5,86	212,89	8,87	32,39	0,50	211,57	1,33	15,53	6,86	8,66
04.11.2024	24,00	74,74	5,80	206,10	8,59	30,93	0,66	204,91	1,19	15,43	6,35	9,08
05.11.2024	24,00	76,53	5,61	255,03	10,63	35,06	0,56	254,29	0,74	19,55	8,93	10,62
06.11.2024	24,00	78,38	5,49	376,04	15,67	44,15	0,00	375,98	0,06	29,52	16,61	12,91
07.11.2024	24,00	76,95	5,31	324,83	13,53	40,63	0,08	324,76	0,08	25,03	13,21	11,82
08.11.2024	24,00	78,73	5,32	320,02	13,33	40,63	0,07	320,01	0,01	25,23	13,01	12,22
09.11.2024	24,00	79,48	5,33	324,81	13,53	41,62	0,07	324,69	0,12	25,85	13,52	12,33
10.11.2024	24,00	79,34	5,33	324,66	13,53	42,00	0,03	324,65	0,01	25,79	13,65	12,15
11.11.2024	24,00	78,98	5,33	320,36	13,35	41,48	0,05	320,35	0,01	25,34	13,30	12,04
12.11.2024	24,00	79,07	5,34	319,31	13,30	41,03	0,04	319,29	0,02	25,28	13,11	12,17
13.11.2024	24,00	79,31	5,36	325,39	13,56	41,98	0,05	325,37	0,02	25,84	13,67	12,17
14.11.2024	24,00	79,72	5,39	326,90	13,62	42,52	0,10	326,89	0,01	26,10	13,91	12,19
15.11.2024	24,00	80,03	5,40	330,11	13,75	43,30	0,12	330,09	0,02	26,46	14,30	12,16
16.11.2024	24,00	79,66	5,40	323,89	13,50	42,77	0,09	323,84	0,05	25,84	13,86	11,98
17.11.2024	24,00	79,72	5,42	323,67	13,49	42,48	0,12	323,62	0,04	25,84	13,76	12,08
18.11.2024	24,00	79,72	5,42	332,08	13,84	43,69	0,11	332,01	0,06	26,51	14,51	12,00
19.11.2024	24,00	79,41	5,44	329,71	13,74	43,76	0,06	329,61	0,09	26,22	14,43	11,79
20.11.2024	24,00	79,27	5,46	330,14	13,76	43,93	0,04	330,03	0,11	26,21	14,51	11,70
21.11.2024	24,00	78,61	4,26	252,27	10,51	39,67	1,08	251,75	0,52	19,86	10,00	9,86
Итого	624	77,5	5,46	8314,67	13,25	41,49	0,16	8308,8	5,86	645,68	349,89	295,79

Уведомляем Вас, что с 30.10.2024г. по 01.11.2024г. отсутствовало питание на расходомер, время нештатной работы составило-72 часа. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 34,13 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 295,79 + 34,13 = 329,92 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = 329,92