



УРАЛЭНЕРГОСБЫТ

Общество с ограниченной

ответственностью

«Уральская энергосбытовая

компания»

АКТ №:

1 0 . 0 6 . 2 0 2 4 г. 15 ч. 00 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»			
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.		
	Должность:	Начальник отдела ОПУ		
	Телефон:	222-31-30		
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск		
	Улица:	Молодогвардейцев	Дом/стр:	585
			Кв./пом.:	

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 331-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 45 от «11» февраля 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «10» июня 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1310340	Q = 32 881,82 Гкал Тш = 91 502,52 часов	044023	с 06.08.2021 до 05.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-50	1312730	G = 1 663 624,16 т G = 17,76 т/ч	044024	с 21.08.2021 до 20.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-50	1342798	G = 1 662 207,04 т G = 17,76 т/ч	044025	с 21.08.2021 до 20.08.2025
Датчик температуры КТПТР-01	11762	T = 68,9 °C	098358	с 06.10.2021 до 05.10.2025
Датчик температуры КТПТР-01	11762A	T = 63,9 °C	098359	с 06.10.2021 до 05.10.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	75963	P = 0,36 МПа	048573	с 12.05.2023 до 11.05.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	75962	P = 0,34 МПа	048574	с 12.05.2023 до 11.05.2028
Расходомер _____		V = _____ м ³		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Молодогвардейцев, д.58Б и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{\min} = 0,283$ т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$) $G_{\max} = 70,75$ т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$).

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР АННИА ТРЕКЛЕ А. Н.	
	Инспектор 5-го района Бокотько Д.Э.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.