УРАЛЭНЕРГОСБЫТ

Общество с ограниченной ответственностью «Уральская энергосбытовая компания»

# АКТ №:

19.03.2024 г. ч. м.

## Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Потребитель:** | ООО «ДЕЗ 1» | | | | | |
| **Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ[1] от потребителя:** | **ФИО:** | Усов В.В. | | | | |
| | **Должность:** | Начальник отдела ОПУ | | | | |
| | **Телефон:** | 222-31-30 | | | | |
| **Адрес объекта:** | **Населенный пункт:** | г. Челябинск | | | | |
| | **Улица:** | **Кирова** | **Дом/ стр:** | **6А** | **Кв./ пом.:** | |

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 119-17.АК, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 98 от «14» июня 2016г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «19» марта 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

| Тип средства измерений (СИ) | Зав. номер СИ | Показания СИ на момент осмотра | Место установки СИ | Пломбы установлены | Срок действия поверки СИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель Взлет ТСРВ-026М | 1413205 | Q= 2387,36 Гкал<br>H= 20246,34 часов | Шкаф узла учета | 098346 | с 30.08.2021 до 29.08.2025 |
| Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50 | 1716335 | G= 114725,93 т | Подающий трубопровод | 098347 | с 09.09.2021 до 08.09.2025 |
| Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50 | 1716579 | G= 114636,38 т | Обратный трубопровод | 098348 | с 09.09.2021 до 08.09.2025 |
| Датчик температуры Взлет ТПС | 1711414 | T= 76,6 °С | Подающий трубопровод | 098349 | с 30.08.2021 до 29.08.2025 |
| Датчик температуры Взлет ТПС | 1711408 | T= 53,1 °С | Обратный трубопровод | 098350 | с 30.08.2021 до 29.08.2025 |
| Датчик давления СДВ-И-1,6 | 081835 | P= 0,55 МПа | Подающий трубопровод | 0018601 | с 08.08.2022 до 07.08.2027 |
| Датчик давления СДВ-И-1,6 | 081834 | P= 0,52 МПа | Обратный трубопровод | 0018602 | с 08.08.2022 до 07.08.2027 |
| Расходомер _____ | | V = _____ м³ | | | |

**Особые условия:**

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, д.6А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min}$= 0,283т/ч (м³/ч) $G_{max}$= 70,75 т/ч (м³/ч).

**Подписи членов комиссии:**

| Члены комиссии: | Должность, ФИО | Подпись |
|---|---|---|
| Потребитель (представитель потребителя) | Начальник отдела ОПУ Усов В.В. | |
| Представители ООО «Уралэнергосбыт» | Инженер Дубровин В.В. | |
| | Инспектор 4-го района Шефер А.В. | |

[1] УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.