

АКТ №:

0	5	1	1	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

г.

--	--

 ч.

--	--

 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель: Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ¹ от потребителя: Адрес объекта:	ООО «ДЕЗ 1»				
	ФИО:	Усов В.В.			
	Должность:	Начальник отдела ОПУ			
	Телефон:	222-31-30			
	Населенный пункт:	г. Челябинск			
	Улица:	Горького	Дом/стр:	66	Кв./пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № 334-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 171 от «26» июня 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «02» октября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет TCPB-026M	1307802	Q = 9 361,95 Гкал Тш = 27 264,64 часов	043081	с 23.06.2021 до 22.06.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1305264	G = 351 696,80 т G = 9,37 т/ч	043082	с 24.06.2021 до 23.06.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1305671	G = 351 792,65 т G = 9,32 т/ч	043083	с 13.09.2021 до 12.09.2025
Датчик температуры КТПТР-01	15712	T = 73,9 °C	0018231	с 29.06.2021 до 28.06.2025
Датчик температуры КТПТР-01	15712A	T = 33,3 °C	043085	с 29.06.2021 до 28.06.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	76460	P = 0,59 МПа	0185514	с 01.09.2023 до 31.08.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	2306003481	P = 0,55 МПа	0185515	с 28.06.2023 до 27.06.2028
Расходомер		V = _____ м ³		


Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Горького, д.66 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,566 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = 84,9 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Зарипова Г.С.	

¹ УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.