

АКТ №:

705/5363

0

5

0

9

2

0

2

4

г.

09

ч.

30

м.

5363 «Уральская энергосбытовая
компания»

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:

ООО «ДЕЗ 1»

Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТЭ¹ от
потребителя:

ФИО:

Усов В.В.

Должность:

Начальник отдела ОПУ

Телефон:

222-31-30

Адрес объекта:

Населенный пункт:

г. Челябинск

Улица:

Ун. Набережная

Дом/
стр:

22

Кв./
пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 113-626-14.0В паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 880 от «30» марта 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «05» сентября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1303563	Q= 13 635,34 Гкал H= 25 549,04 часов	Шкаф узла учета	098291	с 19.01.2021 до 18.01.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1359830	G= 447 728,22 т G= 0 т	Подающий трубопровод	098292	с 08.09.2021 до 07.09.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80	1327586	G= 402 259,83 т G= 16,95 т	Подающий трубопровод ГВС	098294	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1362098	G= 835 531,10 т G= 16,56 т	Обратный трубопровод	098293	с 08.09.2021 до 07.09.2025
Датчик температуры КТПТР-01	3173	T= 33,65 °C	Подающий трубопровод	098295	с 01.09.2021 до 31.08.2025
Датчик температуры ТПТ-1	6811	T= 65,37 °C	Подающий трубопровод ГВС	098297	с 01.09.2021 до 31.08.2025
Датчик температуры КТПТР-01	3173А	T= 55,89 °C	Обратный трубопровод	098296	с 01.09.2021 до 31.08.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	82043	P= 0,0 МПа	Подающий трубопровод	18235	с 03.09.2024 до 02.09.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	82044	P= 0,46 МПа	Подающий трубопровод ГВС	18236	с 03.09.2024 до 02.09.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	82058	P= 0,45 МПа	Обратный трубопровод	18237	с 03.09.2024 до 02.09.2029
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
 2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Ун. Набережная, д.22 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.
- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода Ду. 80мм. Gmin = 0,724 м3/ч, Gmax = 181,1м3/ч.; Ду. 100мм. Gmin = 1,132 м3/ч, Gmax = 283,0 м3/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР КИПИА	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер ТРЕНКЛЕ А. И.	
	Инспектор 5-го района Тарасенко А.Н.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.