

**УРАЛЭНЕРГОСБЫТ**Общество с ограниченной
ответственностью**«Уральская энергосбытовая
компания»**

АКТ №:

Э	Р	0	5	8	6	6
1	0	.	0	2	.	2 0 2 5

 г. 10 ч. 30 м.**Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя**

Потребитель:

ООО «ДЭЗ 1»

Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТЭ¹ от
потребителя:

ФИО: Усов В.В.

Должность: Начальник отдела ОПУ

Телефон: 222-31-30

Адрес объекта:

Населенный пункт: г. Челябинск

Улица: Пр. Победы

Дом/
стр:

317

Кв./
пом.:

2ввод

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 224-321-14.ОВ/АОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 1094 от «02» апреля 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «10» февраля 2025г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1401251	Q= 4 214,58 Гкал H= 21 488,73 часов	Шкаф узла учета	048811	с 17.08.2022 до 16.08.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-65	1411132	G= 116 019,41 т G= 11,03 т	Подающий трубопровод	048812	с 22.08.2022 до 21.08.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-65	1438270	G= 64 121,73 т G= 4,05 т	Подающий трубопровод ГВС	0018279	с 07.02.2025 до 06.02.2029
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1443234	G= 181 290,57 т G= 15,13 т	Обратный трубопровод	048814	с 19.08.2022 до 18.08.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1441033	T= 70,96 °C	Подающий трубопровод	048815	с 18.08.2022 до 17.08.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1440873	T= 72,66 °C	Подающий трубопровод ГВС	048816	с 18.08.2022 до 17.08.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1382527	T= 49,59 °C	Обратный трубопровод	048817	с 18.08.2022 до 17.08.2026
Датчик давления СДВ-И-1,6	90555	P= 0,56 МПа	Подающий трубопровод	0018254	с 07.02.2025 до 06.02.2030
Датчик давления СДВ-И-1,6	A656522	P= 0,60 МПа	Подающий трубопровод ГВС	0018255	с 07.02.2025 до 06.02.2030
Датчик давления СДВ-И-1,6	A656521	P= 0,45 МПа	Обратный трубопровод	0018253	с 07.02.2025 до 06.02.2030
Расходомер _____		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. пр. Победы, д.317 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода Ду. 65мм. Gmin = 0,478 м3/ч, Gmax = 119,60 м3/ч.; для расходомера Ду. 100мм. Gmin = 1,132 м3/ч, Gmax = 283,0 м3/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер, Заморова И.И.	
	Инспектор 5-го района Ишниязова Э.Р.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.