

**УРАЛЭНЕРГОСБЫТ**Общество с ограниченной  
ответственностью**«Уральская энергосбытовая  
компания»**

АКТ №:

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Э | Р | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |

 г. 10 ч. 00 м.**Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя**

Потребитель:

ООО «ДЕЗ 1»

Ответственное лицо за  
исправное состояние  
и безопасную  
эксплуатацию УУТ<sup>1</sup> от  
потребителя:

ФИО: Усов В.В.

Должность: Начальник отдела ОПУ

Телефон: 222-31-30

Адрес объекта:

Населенный пункт: г. Челябинск

Улица: 40 лет Победы

Дом/  
стр:

39

Кв./  
пом.:

1 ввод

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТ № 159-626-14.ОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 923 от «21» марта 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТ вводится в эксплуатацию с «27» марта 2025г. в след. составе СИ и пломбируется:

| Тип средства измерений (СИ)             | Зав. номер СИ | Показания СИ на момент осмотра       | Место установки СИ   | Пломбы установлены | Срок действия поверки СИ      |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| Вычислитель<br>Взлет ТСРВ-026М          | 1318421       | Q= 7549,81 Гкал<br>H= 24460,65 часов | Шкаф узла учета      | 18188              | с 28.02.2022<br>до 27.02.2026 |
| Расходомер<br>Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100 | 1410426       | G= 344769,31 т<br>G= 25,8 т          | Подающий трубопровод | 098552             | с 11.02.2022<br>до 10.02.2026 |
| Расходомер<br>Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100 | 1407003       | G= 340388,18 т<br>G= 25,28 т         | Обратный трубопровод | 098553             | с 11.02.2022<br>до 10.02.2026 |
| Датчик температуры<br>Взлет ТПС         | 1370627       | T= 67,06 °C                          | Подающий трубопровод | 098554             | с 11.03.2022<br>до 10.03.2026 |
| Датчик температуры<br>Взлет ТПС         | 1372794       | T= 49,32 °C                          | Обратный трубопровод | 098555             | с 11.03.2022<br>до 10.03.2026 |
| Датчик давления<br>СДВ-И-1,6            | 85025         | P= 0,68 МПа                          | Подающий трубопровод | 18190              | с 23.08.2024<br>до 22.08.2029 |
| Датчик давления<br>СДВ-И-1,6            | 85026         | P= 0,62 МПа                          | Обратный трубопровод | 18189              | с 23.08.2024<br>до 22.08.2029 |
| Расходомер                              |               | V = _____ м <sup>3</sup>             |                      |                    |                               |

**Особые условия:**

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д.39 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учёта данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода  $G_{min} = 1,132 \text{ м}^3/\text{ч}$ ;  $G_{max} = 283,0 \text{ м}^3/\text{ч}$ .

**Подписи членов комиссии:**

| Члены комиссии:                            | Должность, ФИО                      | Подпись |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Потребитель<br>(представитель потребителя) | Начальник отдела ОПУ Усов В.В.      |         |
| Представители<br>ООО «Уралэнергосбыт»      | Инженер Зайцова И.И.                |         |
|                                            | Инспектор 5-го района Мальцева Л.В. |         |

<sup>1</sup> УУТ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.