

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24/01/25 по 23/02/25

Адрес: Калинина, 23

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 227577

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
01.02.2025												
02.02.2025												
03.02.2025												
04.02.2025												
05.02.2025												
06.02.2025												
07.02.2025	24.00	83.52	6.00	99.99	4.17	44.05	4.00	99.79	0.20	7.85	3.90	3.95
08.02.2025	24.00	83.33	6.00	99.11	4.13	43.86	4.00	99.05	0.06	7.76	3.85	3.91
09.02.2025	24.00	83.50	6.00	99.62	4.15	42.82	4.00	99.51	0.11	7.82	3.76	4.06
10.02.2025	24.00	83.40	6.00	102.06	4.25	44.85	4.00	102.06	0.00	8.00	4.06	3.94
11.02.2025	24.00	83.06	6.00	99.97	4.17	44.50	4.00	99.63	0.34	7.80	3.95	3.86
12.02.2025	24.00	82.87	6.00	101.84	4.24	44.34	4.00	101.05	0.79	7.93	4.00	3.93
13.02.2025	24.00	82.62	6.00	100.30	4.18	43.93	4.00	99.62	0.68	7.79	3.90	3.88
14.02.2025	24.00	83.36	6.00	100.50	4.19	44.54	4.00	99.98	0.52	7.88	3.97	3.91
15.02.2025	24.00	83.44	6.00	99.30	4.14	43.86	4.00	98.76	0.54	7.79	3.86	3.93
16.02.2025	24.00	83.33	6.00	99.80	4.16	43.94	4.00	99.31	0.49	7.82	3.88	3.93
17.02.2025	24.00	84.86	6.00	113.50	4.73	48.01	4.00	113.05	0.45	9.06	4.88	4.19
18.02.2025	24.00	85.80	6.00	128.03	5.33	50.66	4.00	127.08	0.95	10.34	5.84	4.50
19.02.2025	24.00	86.21	6.00	126.19	5.26	50.59	4.00	125.36	0.83	10.25	5.75	4.50
20.02.2025	24.00	86.30	6.00	124.22	5.18	50.33	4.00	125.08	-0.86	10.10	5.63	4.47
21.02.2025	24.00	85.83	6.00	122.48	5.10	49.35	4.00	125.22	-2.74	9.90	5.43	4.47
22.02.2025	24.00	85.83	6.00	123.94	5.16	49.99	4.00	126.79	-2.85	10.02	5.57	4.45
23.02.2025	24.00	85.90	6.00	125.50	5.23	49.93	4.00	128.31	-2.81	10.15	5.63	4.52
Итого	408.00	84.30	6.00	1866.35	4.57	46.44	4.00	1869.65	-3.30	148.26	77.86	70.40

Уведомляем Вас, что с 01.02.2025г. по 06.02.2025г. был выведен из ком.учета в связи с неисправностью вычислителя. Время нештатной работы составило-144 часа. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 24,85 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 70,40+24,85=95,25 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = 95.25