

АКТ №:

Э	Р	0	5	5	3	4	2
1	2	.	0	9	.	2	0
2	4	г.	0	9	ч.	0	0
м.							

г. 09 ч. 00 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя
Потребитель:

ООО «ДЕЗ 1»

**Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТЭ¹ от
потребителя:**
ФИО: Усов В.В.
Должность: Начальник отдела ОПУ
Телефон: 222-31-30

Адрес объекта:
Населенный пункт: г. Челябинск
Улица: 40 лет Победы **Дом/стр:** 30 **Кв./пом.:** **Эввод**

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 167-626-14.ОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 859 от «19» марта 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «12» сентября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1303774	Q= 1,59 Гкал H= 60,62 часов	Шкаф узла учета	18590	с 30.08.2021 до 29.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-65	1360467	G= 0 т G= 0,00 т	Подающий трубопровод	043153	с 08.09.2021 до 07.09.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1356393	G= 215,90 т G= 2,86 т	Подающий трубопровод ГВС	18589	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80	1330791	G= 226,51 т G= 2,95 т	Обратный трубопровод	043154	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	1399523	T= 28,9 °C	Подающий трубопровод	043156	с 30.08.2021 до 29.08.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	1224497	T= 65,7 °C	Подающий трубопровод ГВС	043158	с 30.08.2021 до 29.08.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	1390698	T= 55,1 °C	Обратный трубопровод	043157	с 30.08.2021 до 29.08.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	83771	P= 0,0 МПа	Подающий трубопровод	6576	с 26.07.2024 до 25.07.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	83772	P= 0,27 МПа	Подающий трубопровод ГВС	6574	с 26.07.2024 до 25.07.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	83790	P= 0,26 МПа	Обратный трубопровод	6575	с 26.07.2024 до 25.07.2029
Расходомер		V = _____ м ³			




Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д.30 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода Ду. 50мм. Gmin = 0,283 м3/ч, Gmax = 70,75 м3/ч., Ду. 65мм. Gmin = 0,478 м3/ч, Gmax = 119,60 м3/ч.; для расходомера Ду. 80мм. Gmin = 0,724 м3/ч, Gmax = 181,1 м3/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер, Замара И.И.	
	Инспектор 5-го района Ишниязова Э.Р.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.