

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 23.09.22 по 25.09.22

Адрес: Свердловский проспект, 39

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 227600

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
23.09.2022	24,00	68,86	5,40	168,05	7,00	63,67	3,60	171,17	-3,12	11,57	10,69	0,88
24.09.2022	24,00	68,20	5,40	164,37	6,85	63,05	3,60	166,26	-1,89	11,21	10,36	0,85
25.09.2022	24,00	69,29	5,40	174,07	7,25	64,17	3,60	176,61	-2,54	12,06	11,17	0,90
Итого	72,00	68,78	5,40	506,49	x	63,63	3,60	514,04	-7,55	34,84	32,22	2,62

Всего к оплате Q, Гкал = **2,62**