

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 05.05.26 по 21.05.26

Адрес: Калинина, 17

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 227622

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
05.05.2026	24,00	67,68	6,00	150,05	6,25	51,55	6,00	150,03	0,02	10,16	7,73	2,42
06.05.2026	24,00	68,13	6,00	152,02	6,33	64,87	6,00	152,45	-0,43	10,36	9,86	0,50
07.05.2026	24,00	68,45	6,00	158,43	6,60	65,10	6,00	158,96	-0,53	10,84	10,31	0,53
08.05.2026	24,00	68,36	6,00	163,95	6,83	65,33	6,00	164,43	-0,48	11,21	10,71	0,50
09.05.2026	24,00	67,54	6,00	164,10	6,84	64,43	6,00	164,44	-0,34	11,08	10,57	0,51
10.05.2026	24,00	67,10	6,00	162,85	6,79	64,13	6,00	163,11	-0,26	10,93	10,44	0,48
11.05.2026	24,00	67,06	6,00	162,82	6,78	63,48	6,00	163,04	-0,22	10,92	10,33	0,58
12.05.2026	24,00	67,41	6,00	163,99	6,83	64,21	6,00	164,22	-0,23	11,05	10,53	0,52
13.05.2026	24,00	67,33	6,00	164,09	6,84	63,93	6,00	164,31	-0,22	11,05	10,49	0,56
14.05.2026	24,00	68,35	6,00	165,87	6,91	65,54	6,00	166,21	-0,34	11,34	10,87	0,47
15.05.2026	24,00	68,24	6,00	189,63	7,90	65,48	6,00	190,10	-0,47	12,94	12,42	0,52
16.05.2026	24,00	68,52	6,00	207,94	8,66	66,17	6,00	208,51	-0,57	14,25	13,76	0,49
17.05.2026	24,00	68,98	6,00	209,91	8,75	66,56	6,00	210,41	-0,50	14,48	13,97	0,51
18.05.2026	24,00	68,48	6,00	209,62	8,73	66,03	6,00	210,14	-0,52	14,35	13,84	0,51
19.05.2026	24,00	68,05	6,00	164,58	6,86	65,38	6,00	164,89	-0,31	11,20	10,76	0,44
20.05.2026	24,00	66,64	6,00	121,10	5,05	62,87	6,00	121,23	-0,13	8,07	7,61	0,46
21.05.2026	24,00	67,54	6,00	122,10	5,09	63,51	6,00	122,27	-0,17	8,25	7,75	0,49
Итого	408,00	67,87	6,00	2833,05	x	64,03	6,00	2838,75	-5,70	192,47	181,97	10,54

Всего к оплате Q, Гкал = **10,54**