

**УРАЛЭНЕРГОСБЫТ**Общество с ограниченной
ответственностью«Уральская энергосбытовая
компания»

АКТ №:

9Р5/5694

г. 10 ч. 20 м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»				
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.			
	Должность:	Начальник отдела ОПУ			
	Телефон:	222-31-30			
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск			
	Улица:	Пр. Победы	Дом/стр:	323 (бод.)	Кв./пом.: 1ввод

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 221-320-14.ОВ/АОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 916 от «21» марта 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «12» ноября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1401883	Q= 2 949,19 Гкал H= 19 332,04 часов	Шкаф узла учета	34820	с 17.08.2022 до 16.08.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-65	1456910	G= 95 193,20 т G= 10,49 т	Подающий трубопровод	048882	с 22.08.2022 до 21.08.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-65	1448130	G= 53 480,21 т G= 2,77 т	Подающий трубопровод ГВС	048883	с 22.08.2022 до 21.08.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-80	1423879	G= 151 111,03 т G= 13,51 т	Обратный трубопровод	048884	с 19.08.2022 до 18.08.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1391843	T= 64,3 °C	Подающий трубопровод	048885	с 18.08.2022 до 17.08.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1382457	T= 67,97 °C	Подающий трубопровод ГВС	048886	с 18.08.2022 до 17.08.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1391646	T= 45,22 °C	Обратный трубопровод	048887	с 18.08.2022 до 17.08.2026
Датчик давления СДВ-И-1,6	A835204	P= 0,59 МПа	Подающий трубопровод	34819	с 21.03.2024 до 20.03.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	2407000140	P= 0,62 МПа	Подающий трубопровод ГВС	34847	с 01.07.2024 до 30.06.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	90553	P= 0,59 МПа	Обратный трубопровод	0010807	с 14.02.2020 до 13.02.2025
Расходомер _____		V = _____ м ³			

Особые условия:

- Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
- Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. пр. Победы, д.323 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.
- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода Ду. 65мм. Gmin = 0,478 м3/ч, Gmax = 119,60 м3/ч.; для расходомера Ду. 80мм. Gmin = 0,724 м3/ч, Gmax = 181,1 м3/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР КИПИИ ТРЕНКО А. И.	
	Инспектор 5-го района Ишниязова Э.Р.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.