

АКТ №:

2Р41 4565  
0 7 . 0 8 . 2 0 2 4 г. 12 ч. 45 м.

## Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:

ООО «ДЕЗ 1»

Ответственное лицо за  
исправное состояние  
и безопасную  
эксплуатацию УУТЭ<sup>1</sup> от  
потребителя:

ФИО: Усов В.В.

Должность: Начальник отдела ОПУ

Телефон: 222-31-30

Адрес объекта:

Населенный пункт: г. Челябинск

Улица: Г.Танкограда

Дом/  
стр: 48Кв./  
пом.: 

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 132-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 268 от «04» февраля 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «07» августа 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

| Тип средства измерений (СИ) | Заводской номер СИ | Показания СИ на момент осмотра           | Пломбы установлены | Срок действия поверки СИ      |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Вычислитель ВКТ-7           | 216217             | Q = 1 197,31 Гкал<br>Тш = 6 129,00 часов | 0006592            | с 28.08.2021<br>до 27.08.2025 |
| Расходомер ПРЭМ Ду-65       | 587100             | G = 49 012,13 т<br>G = 5,85 т/ч          | 043135             | с 09.09.2021<br>до 08.09.2025 |
| Расходомер ПРЭМ Ду-65       | 595050             | G = 50 186,95 т<br>G = 5,85 т/ч          | 043136             | с 09.09.2021<br>до 08.09.2025 |
| Датчик температуры КТСП-Н   | 8939               | T = 68,8 °C                              | 043139             | с 31.08.2021<br>до 30.08.2025 |
| Датчик температуры КТСП-Н   | 8939               | T = 57,4 °C                              | 043138             | с 31.08.2021<br>до 30.08.2025 |
| Расходомер                  |                    | V = _____ м <sup>3</sup>                 |                    |                               |

## Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
  2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Г. Танкограда, д.48 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.
- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода  $G_{\min} = 0,8 \text{ м}^3/\text{ч}$ ;  $G_{\max} = 120,0 \text{ м}^3/\text{ч}$ .

## Подписи членов комиссии:

| Члены комиссии:                            | Должность, ФИО                      | Подпись |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Потребитель<br>(представитель потребителя) | Начальник отдела ОПУ Усов В.В.      |         |
| Представители<br>ООО «Уралэнергосбыт»      | Инженер Дубровин В.В.               |         |
|                                            | Инспектор 4-го района Зарипова Г.С. |         |

<sup>1</sup> УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.